




فره گزارش آزمونآگاه آب ه فاضلاب

نام واحد صنعتی: صنایع غذایی شیفته بناب (فرآورده های لبنی عشایر)
محل نمونه برداری: خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
تاریخ نمونه برداری و آزمونآ: ۹۱/۰۲/۱۹ ساعت نمونه برداری: ۸:۳۰ قبل از ظهر
منبع پذیرنده: مصارف کشاورزی

| ردیف | فاکتور های آزمونآ | واحد | نتیجه آزمونآ | حد مجاز تخلیه به | | جهت مصارف |
|------|----------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | آبهای سطحی | چاه جاذب | |
| ۱ | درجه حرارت (در حین نمونه برداری) | °C | -- | -- | -- | کشاورزی و آبیاری |
| ۲ | pH | -- | ۷/۸۶ | ۶/۵ - ۸/۵ | ۵ - ۹ | ۶ - ۸/۵ |
| ۳ | هدایت الکتریکی | µS/cm | ۸۶۲ | -- | -- | -- |
| ۴ | اکسیژن محلول | mg/l | ۱/۰ | ۲ | -- | ۲ |
| ۵ | اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی | mg/l | ۲۳ | ۳۰ (لحظهای ۵۰) | ۳۰ (لحظهای ۵۰) | ۱۰۰ |
| ۶ | اکسیژن مورد نیاز شیمیایی | mg/l | ۱۸۳/۷ | ۶۰ (لحظهای ۱۰۰) | ۶۰ (لحظهای ۱۰۰) | ۲۰۰ |
| ۷ | کل مواد معلق | mg/l | ۳۴/۵ | ۴۰ (لحظهای ۶۰) | -- | ۱۰۰ |
| ۸ | کل مواد محلول | mg/l | ۵۲۰ | -- | -- | -- |
| ۹ | آمونیاک | mg/l | ۲/۰۹ | ۲/۵ | ۱ | -- |
| ۱۰ | نیترات | mg/l | ۳۲/۰ | ۵۰ | ۱۰ | -- |
| ۱۱ | نیتریت | mg/l | -- | ۱۰ | ۱۰ | -- |
| ۱۲ | فسفات | mg/l | ۱/۶۴ | ۶ | ۶ | -- |
| ۱۳ | سولفات | mg/l | -- | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
| ۱۴ | کلرید | mg/l | -- | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
| ۱۵ | سختی کل | mg/l | -- | ۱۷۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱۶ | قلیائیت | mg/l | -- | -- | -- | -- |
| ۱۷ | اسیدیته | mg/l | -- | -- | -- | -- |
| ۱۸ | کدورت | NTU | ۲۹ | ۵۰ | -- | ۵۰ |
| ۱۹ | چربی و روغن | mg/l | ۱/۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| ۲۰ | دترجنت | mg/l | -- | ۱/۵ | ۰/۵ | ۰/۵ |
| ۲۱ | کلر آزاد | mg/l | حدود ۰/۸ | ۱ | ۱ | ۰/۲ |
| ۲۲ | آزمونآهای | MPN per 100 ml | ۲ > | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
| | میکروبی | | ۲ > | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |

* این گواهی بدون مهر آزمونآگاه صادر کننده فاقد اعتبار می باشد.

* نتایج بدون لاک زدگی و قلم خوردگی درج شده است.



آزمونآ کننده

تبریز - خیابان آزادی - اول خیابان گلپاد - ساختمان پزشکان امین - طبقه ۳ - واحد شمالی

تلفن: ۰۳۱۱-۳۳۷۷۰۰۱

شماره: ۰۳۱۱-۳۳۷۷۰۰۲

http://www.kpatco.com

email: Info@kpatco.com

شماره: ۰۳۱۱-۳۳۷۷۰۰۲

قبول (قبول) شده است