



شرکت کیمیا پایش آب تبریز

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی

تاریخ: ۹-۱۱-۱۴
شماره: ۱۵۶۲
پوسته: ندارد

شماره ثبت: ۳۸۱۰
بنام خدا


فرم گزارش آزمایشگاه آب و فاضلاب

نام واحد صنعتی: صنایع غذایی شیفته بناب (فراورده های لبنی تسایر) آدرس: کیلومتر ۶ جاده بناب - تبریز
محل نمونه برداری: خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
تاریخ نمونه برداری و آزمایش: ۹۰/۱۱/۱۰ ساعت نمونه برداری: ۱۰:۳۰ قبل از ظهر
منبع پذیرنده: مصارف کشاورزی

ردیف	فاکتورهای آزمایش	واحد	نتیجه آزمایش	حد مجاز تخلیه به		جهت مصرف کشاورزی و آبیاری
				آب های سطحی	چاه جاذب	
۱	درجه حرارت (در حین نمونه برداری)	°C	--	-	-	-
۲	pH	-	۷/۸۹	۶/۵ - ۸/۵	۵ - ۹	۶ - ۸/۵
۳	هدایت الکتریکی	µS/cm	۱۷۳۰	-	-	-
۴	اکسیژن محلول	mg/l	۲/۳	۲	-	۲
۵	اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی	mg/l	۲۲	۳۰ (لحظه ای ۵۰)	۳۰ (لحظه ای ۵۰)	۱۰۰
۶	اکسیژن مورد نیاز شیمیایی	mg/l	۱۲۹/۴	۶۰ (لحظه ای ۱۰۰)	۶۰ (لحظه ای ۱۰۰)	۲۰۰
۷	کل مواد معلق	mg/l	۳۷/۷	۴۰ (لحظه ای ۶۰)	-	۱۰۰
۸	کل مواد محلول	mg/l	۱۰۶۰	-	-	-
۹	آمونیاک	mg/l	۱/۵۲	۲/۵	۱	-
۱۰	نیترات	mg/l	۲۶/۵	۵۰	۱۰	-
۱۱	نیتريت	mg/l	--	۱۰	۱۰	-
۱۲	فسفات	mg/l	۱/۱۲	۶	۶	-
۱۳	سولفات	mg/l	--	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰
۱۴	کلرید	mg/l	--	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
۱۵	سختی کل	mg/l	--	۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰
۱۶	قلیائیت	mg/l	--	-	-	-
۱۷	اسیدیته	mg/l	--	-	-	-
۱۸	کدورت	NTU	۲۸/۴	۵۰	۵۰	۵۰
۱۹	چربی و روغن	mg/l	۰/۵	۱۰	۱۰	۱۰
۲۰	دترجنت	mg/l	--	۱/۵	۱/۵	۱/۵
۲۱	کلر آزاد	mg/l	حدود ۰/۵	۱	۱	۱/۲
۲۲	آزمایشهای	MPN per 100 ml	۲ >	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
	میکروبی		۳ >	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰

این گواهی بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار می باشد.

* نتایج بدون لاک زدگی و قلم خوردگی درج شده است.



امضاء آزمایش کننده
شماره: ۴۱۵۸۱
تاریخ: ۹۰/۱۱/۱۰

تبریز - خیابان آزادی - اول خیابان گلباد - ساختمان پزشکان امین - طبقه ۳ - واحد شمالی

http://www.kpatco.com

email: info@kpatco.com

تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۳۷۷۰۰۱

شماره: ۰۴۱۱-۳۳۳۷۷۰۰۲