

شرکت کیمیا پیش آب تبریز

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی



شماره ثبت: ۳۱۸۱۰
بنام خدا

تاریخ: ۹۱/۳/۲۴
شماره: ۱/۳-۷
پیوست: ندارد

فرم گزارش آزمایشگاه آب و فاضلاب

نام واحد صنعتی: شرکت گل عسل (صنایع غذایی و یک)
محل نمونه برداری: خروجی پکیج تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
تاریخ نمونه برداری و آزمایش: ۹۱/۳/۱۸
ساعت نمونه برداری: ۱۰ قبل از ظهر
منبع پذیرنده: آبهای سطحی
نمونه بردار: کارشناس آزمایشگاه معتمد
آدرس: جاده تبریز - آذرشهر - نرسیده به پلیس راه

ردیف	فاکتور های آزمایش	واحد	نتیجه آزمایش	حد مجاز تخلیه به		جهت مصارف کشاورزی و آبیاری
				آبهای سطحی	چاه جاذب	
۱	درجه حرارت (در حین نمونه برداری)	°C				
۲	pH		۸/۳۷			
۳	هدایت الکتریکی	µS/cm	۲۵۶۰			۶-۸/۵
۴	اکسیژن محلول	mg/l	۱/۴			
۵	اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی	mg/l	۱۶	۳۰ (لحظهای ۵۰)	۳۰ (لحظهای ۵۰)	۲
۶	اکسیژن مورد نیاز شیمیایی	mg/l	۹۸/۵	۶۰ (لحظهای ۱۰۰)	۶۰ (لحظهای ۱۰۰)	۱۰۰
۷	کل مواد معلق	mg/l	۳۴/۷	۴۰ (لحظهای ۶۰)		۲۰۰
۸	کل مواد محلول	mg/l	۲۶۸۰			۱۰۰
۹	آمونیاک	mg/l	۱/۳۲			
۱۰	نیترات	mg/l	۱۵۸/۳	۲/۵		
۱۱	نیتريت	mg/l		۵۰		
۱۲	فسفات	mg/l		۱۰		
۱۳	سولفات	mg/l	۰/۷۱	۶		
۱۴	کلرید	mg/l		۴۰۰		
۱۵	سختی کل	mg/l		۴۰۰		۵۰۰
۱۶	قلیائیت	mg/l		۱۷۵		۶۰۰
۱۷	اسیدیت	mg/l				۱۰۰
۱۸	کندورت	mg/l				
۱۹	چربی و روغن	NTU	۲۶	۵۰		۵۰
۲۰	دترجنت	mg/l		۱۰		۱۰
۲۱	کلر آزاد	mg/l		۱/۵		۰/۵
۲۲	آزمایشهای میکروبی	MPN per 100 ml	حدود ۰/۸	۱		۰/۲
	توتال کلیفرم		< ۲	۱۰۰۰		۱۰۰۰
	فکال کلیفرم		< ۲	۴۰۰		۴۰۰

نتایج بدون لاک زدگی و قلم خوردگی درج شده است.

این گواهی بدون مهر آزمایشگاه صادر کننده فاقد اعتبار می باشد.



امضاء آزمایش کننده

تبریز- خیابان آزادی- اول خیابان گلیاد- ساختمان پزشکان امین- طبقه ۳- واحد شمالی
تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۷۷۰۰۱
نمابر: ۰۴۱۱-۳۳۷۷۰۰۲
<http://www.kpatco.com>
email: info@kpatco.com